


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "12" апреля 2017г. 10:00

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 2017г.

**АКТ № 740.**

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Котульского 3А (под. 1-2).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Котульского 3А.

холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением  
 Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

**Подъезд № 1**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4577		на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 32 В1	201017543	1087 м³	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181545	6,2 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
часы работы		657 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

**Подъезд № 2**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4579		на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 32 В1	201018112	2105 м³	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181537	6,2 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
часы работы		660 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года.

<b>По холодной воде</b>	<b>допускается</b>	<b>до 22.03.2020 г.</b>
-------------------------	--------------------	-------------------------

**Представители:**


Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 Начальник Энергосбыт ООО "НордСервис" (должность, фамилия, номер телефона)


  
 Цалко ЮС  
 2017 г.

22.08.17г  
 Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись