


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "10" января 2017г. 15:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "10" января 2017г.

АКТ № 21.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский 7 (под. 1-7).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
 г. Норильск, пр. Ленинский 7.

по адресу: _____
 холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: п. 2 ООО "Жилищный трест" (S=87,1 м²). Отдел МВД (S=46,8 м²). ООО "Фотон" (S=226,1 м²).

ИП Батюк Р.С. (S=76,8 м²). ИП Галеев Р.М. (S=162,8 м²).

п. 5 ООО "МНПО"Полярные огни" (S=382,5 м²). "Родина" (S=1294,4 м², пом.67 S=31,63 м², пом.108 S=47,76 м²)

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2195		на приборе 1 шт.	14.02.2016	14.02.2020
МФ Ø 25 В1	201018030	2592 м ³	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188102	5,5 кгс/см ²		26.05.2016	26.05.2020
часы работы		485 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2170		на приборе 1 шт.	05.02.2016	05.02.2020
МФ Ø 25 В1	201017241	1997 м ³	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188185	5,5 кгс/см ²		26.05.2016	26.05.2020
часы работы		467 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По холодной воде	допускается	до 05.02.2020 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Гл. Инженер К.Н. Бариллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись