


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "01" января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2018г.

АКТ № 231
ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 43 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов 43.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования:

ТС тех. Этаж. Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8382	33 Гкал	на приборе 1 шт.	04.12.2017	04.12.2021
МФ Ø 100 Т1	201014080	1922 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013635	1840 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	36084	80 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36084	64 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171028	8,3 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171085	8,2 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201014107	191 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201017255	175 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н гвс t3	3225	65 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3225	64 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		48 ч			
				Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3267		на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201013928	2115 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014022	655 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н гвс t3	3278	59 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3278	46 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		11856 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3267		на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201007399	1804 т	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201008105	487 т	на приборе 1 шт.	27.05.2015	27.05.2019
КТСП-Н гвс t3	3296	66 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3296	64 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		11856 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2593		на приборе 1 шт.	21.03.2016	21.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201008128	18667 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201008061	15976 т	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
КТСП-Н гвс t3	3217	75 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3217	68 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		15336 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 08.07.2019 г., по горячей воде до 27.05.2019 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
 (должность, фамилия, номер телефона)

_____ Дата _____ Подпись _____
 _____ Дата _____ Подпись _____
 _____ Дата _____ Подпись _____
 _____ Дата _____ Подпись _____