


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "01" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "25" 08 2017г.

АКТ № 1011.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Орджоникидзе 1Б (под. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе 1Б.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Журавчак (S=98,20 м²). ОАО "РОСНО-МС" (S=97,7 м²)

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5692	46 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 65 Т1	201017917	2902 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017633	2737 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КТСП-Н t1	34653	61 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34653	52 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181571	6,8 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181689	5,2 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017579	151 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
КТСП-Н гвс t3	171	61 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		110 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.01.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

25.08.17
 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»


 Цалко ЮС
 "25" 08 2017г.