


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "05" декабря 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "13.12.2016" 2016г.

АКТ № 2607.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Ломоносова 3 (под. 4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Ломоносова 3.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным
 постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: МУП "КОС" (S=17 м²)

в следующем составе оборудования:

Тех. этаж

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие: пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2476	1310 Гкал	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
МФ Ø 65 Т1	201017876	21366 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017326	4267 т	на приборе 1 шт.	19.03.2016	19.03.2020
КТСП-Н t1	34733	88 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34733	74 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181541	6,5 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	1811540	6,3 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017728	2699 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	245	82 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		3713 ч			
			Всего установлено пломб: 8 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 28.01.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____