

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3217

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, пл. Metallургов 1 (под. 1-4).

(наименование потребителя)
 по адресу: г. Норильск, пл. Metallургов 1.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: Управление автоматизации и информатики Администрации г. Норильска (S=243,6 м²)

ПАО Сбербанк (S=400 м²)

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3262	1357 Гкал	на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 80 Т1	201014450	46058 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013343	39481 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	34605	59 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34605	45 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181481	5,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181482	5,3 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201018148	12420 т	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017724	6042 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н гвс t3	8980	52 °С	на приборе 1 шт.	10.06.2015	10.06.2019
КТСП-Н гвс t4	8980	49 °С	на приборе 1 шт.	10.06.2015	10.06.2019
часы работы		5892 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.

Представители:
Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____