


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "01" июня 2017 г. 09:00

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 2017 г.

**АКТ № 1028.**

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский 16 (под. 1-8).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский 16.

холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: Пустующие помещения (S=339,2 м<sup>2</sup>). ИП Пура С.М. (S=893,5 м<sup>2</sup>, S=292 м<sup>2</sup>).

в следующем составе оборудования:

**Подъезд № 3**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2505		на приборе 1 шт.	20.03.2016	20.03.2020
МФ Ø 32 В1	201001989	1350 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181591	6,4 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		3822 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

**Подъезд № 6**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2437	1791 Гкал	на приборе 1 шт.	20.03.2016	20.03.2020
МФ Ø 32 В1	201006812	14885 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181618	6,4 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		7591 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года.

<b>По холодной воде</b>	<b>допускается</b>	<b>до 25.05.2019 г.</b>
-------------------------	--------------------	-------------------------

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Гл. инженер С.Н. Перегонцев

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)


**Энергоснабжающей организации**


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий


(должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко


(должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_