


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "27" октября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 "27" 10 2016 2016г.

АКТ № 1696.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский, 18 (под.1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, 18.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ИП Р.С. Пура "СКБ-Банк" (пом. 73). Центробанк РФ (пом. 74)

в следующем составе оборудования :

тех. этаж (с пр. Ленина)

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2589	231 Гкал	на приборе 1 шт.	22.03.2016.	22.03.2020.
МФ Ø 65 Т1	201013742	6872 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015.	09.07.2015.
МФ Ø 65 Т2	201016092	6245 т	на приборе 1 шт.	24.11.2015.	24.11.2019.
КТСП-Н t1	36067	58 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КТСП-Н t2	36067	43 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	181614	6,3 кгс/см ²		03.12.2015.	03.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	181631	6,0 кгс/см ²		03.12.2015.	03.12.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201012892	522 т	на приборе 1 шт.	30.04.2015.	30.04.2019.
КТСП-Н гвс t3	266	58 °С	на приборе 1 шт.	27.01.2016.	27.01.2020.
часы работы		2112 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т.ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 октября 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 30.04.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЗАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____