


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "26" января 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 06.03.2017 2017г.

**АКТ № 104.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, пл. Metallургов 17 (под. 1-4).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, пл. Metallургов 17.  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Субабоненты: ИП Пура С.М. (S=2489,7 м<sup>2</sup>)

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1453	482 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 100 T1	201017293	17056 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
МФ Ø 100 T2	201017177	15700 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
КТСП-Н t1	35244	85 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	35244	64 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181524	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181527	5,3 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 40 гвс T3	201016841	4238 т	на приборе 1 шт.	25.02.2016	25.02.2020
МФ Ø 25 гвс T4	201017195	3248 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
КТСП-Н гвс t3	2206	74 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2206	51 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		34 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 февраля 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

02.03.2017г.   
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись