

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
"22" июня 2018 г. 11 : 43

АКТ № 1227

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, пл. Metallургов 17 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, пл. Metallургов 17.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты:

Состав оборудования:

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1663	1387 Гкал	на приборе 1 шт.	06.02.2018	06.02.2022
МФ Ø 100 Т1	201017293	54081 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
МФ Ø 100 Т2	201017177	50118 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
КТСП-Н t1	35244	59 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	35244	47 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181524	5,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181527	5,3 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201016841	14229 т	на приборе 1 шт.	25.02.2016	25.02.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017195	8837 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
КТСП-Н гвс t3	2206	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2206	51 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		6689 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 20.12.2019 г., по горячей воде до 28.01.2020 г.


Представители:


Ответственный представитель потребителя ООО "НОРДСЕРВИС"
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 25 от 15.05.2018 г.
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата 25.06.18 Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 