

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3175
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, пр. Молодежный 31 (под. 1-6).

(наименование потребителя)
 г. Норильск, пр. Молодежный 31.
 по адресу:
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта **соответствует**

 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Состав оборудования :

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1253	509 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201017792	30802 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017329	29207 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	34608	58 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34608	47 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186059	5,2 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р2	181397	5,3 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017616	3257 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1570	48 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		5428 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.




Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата	
Подпись	
Дата	
Подпись	
Дата	
Подпись	