


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "18" апреля 2017г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 "25" 04 2017г.

**АКТ № 838.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, пл. Metallургов 6 (под. 1-4).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, пл. Metallургов 6.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным  
 постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2089		на приборе 1 шт.	05.02.2016	05.02.2020
МФ Ø 32 Т3 гвс	201017530	3444 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 25 Т4 гвс	201017250	2911 т	на приборе 1 шт.	19.03.2016	19.03.2020
КТСП-Н гвс t3	2195	85 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2195	64 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		5810 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2089		на приборе 1 шт.	05.02.2016	05.02.2020
МФ Ø 32 Т3 гвс	201017908	5545 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 25 Т4 гвс	201017244	6553 т	на приборе 1 шт.	19.03.2016	19.03.2020
КТСП-Н гвс t3	2204	85 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2204	64 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		72 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2173		на приборе 1 шт.	05.02.2016	05.02.2020
МФ Ø 32 Т3 гвс	201017568	1227 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
КТСП-Н гвс t3	162	85 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		510 ч			
			Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2512	1615 Гкал	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 150 Т1	201013868	83223 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 150 Т2	201013581	79936 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н t1	33591	85 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	33591	64 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181387	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		03.03.2016	03.03.2020
КОРУНД-ДИ Р2	192662	5,3 кгс/см <sup>2</sup>		05.09.2016	05.09.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201017593	1262 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
КТСП-Н гвс t3	249	74 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		5810 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.01.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись

Начальник Энергобыт ООО «НордСервис»  
  
 Цалко Ю.С.  
 «25» 08 2017 г.

Согласовано:  
 Заместитель генерального директора  
 по производству ООО «Нордсервис»  
 Менглибулатов А.Т.  
 «08» 08 2017 г.

Согласовано Т3 Т4 В1