

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3221

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, пл. Metallургов 13 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, пл. Metallургов 13.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2561	1336 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2016	21.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201017493	39787 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201017411	33077 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н t1	36051	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36051	45 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181610	5,8 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181718	5,8 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017608	9304 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	215	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		11364 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 22.12.2019 г., по горячей воде до 22.12.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____