

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "10" марта 2017г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович
 "14.03.2017" 2017г.

АКТ № 420.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Наб. Урванцева 49 (под. 1-2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Наб. Урванцева 49.
 холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: Тех. Участок ООО "Жилищный трест" (S=322,8 м²).

в следующем составе оборудования:

подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2116		на приборе 1 шт.	15.01.2016	15.01.2020
МФ Ø 32 В1	201018082	608 м ³	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188049	4,4 кгс/см ²		27.05.2016	27.05.2020
часы работы		798 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

подъезд 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2117		на приборе 1 шт.	12.01.2016	12.01.2020
МФ Ø 32 В1	201018064	1694 м ³	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188227	4,4 кгс/см ²		26.05.2016	26.05.2020
часы работы		2870 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По холодной воде	допускается	до 12.01.2020 г.
-------------------------	--------------------	-------------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Гл. Инженер К.Н. Бариллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____