


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "01" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 " " " 2017г.

АКТ № 1134.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 46 (под. 1-2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Нансена 46.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ДТДМ "Романтик" (S=246,6 м²). ИП Ольденбург И.Ю. (S=249 м²)

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4710	257 Гкал	на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 80 Т1	201013660	15095 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013378	14383 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	34685	61 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КТСП-Н t2	34685	52 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	190710	6,8 кгс/см²		26.07.2016	26.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186037	5,2 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 50 гвс Т3	201011669	3048 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201018019	2039 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КТСП-Н гвс t3	36212	61 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н гвс t4	36212	60 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
часы работы		2964 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 22.12.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов

(должность, фамилия, номер телефона)

22.08.17
 Дата Подпись

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Энергоснабжающей организации


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис» (должность, фамилия, номер телефона)


 Цалко Ю.С.
 2017 г.

Дата Подпись