


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"17" июля 2017г. 11:30ч

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
"06.09.2017" 2017г.

АКТ № 1480.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя.

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 72 (под. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Нансена 72.

холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: Управление имущества (S=675,5 м²).

в следующем составе оборудования :

Подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1415		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201017904	4673 м ³	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 32 В2	201019126	1691 м ³	на приборе 1 шт.	21.05.2016	21.05.2020
КОРУНД-ДИ Р1	192762	6,3 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2020
КОРУНД-ДИ Р2	192755	6,3 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2020
часы работы		5101 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 6 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного , узел коммерческого учёта с 01 августа 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации




ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»

Цалко Ю. ~
"06.09.2017" г.

06.09.17
Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись
