

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "03" сентября 2017 г.

АКТ № 2311.
 периодической проверки узла учёта тепловой энергии, теплоносителя у потребителя

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Советская 6 (под. 1-2).

по адресу: г. Норильск, ул. Советская 6.
(наименование потребителя)

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Камышанов (S=113 м²).

Состав оборудования:

подъезд 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	2495	761 Гкал	на приборе 1 шт.	20.03.2016	20.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201017006	35625 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201016934	32352 т	на приборе 1 шт.	03.03.2016	03.03.2020
КТСП-Н t1	34837	64 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	34837	49 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188011	5,2 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	188027	5,1 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201018572	2045 т	на приборе 1 шт.	28.04.2016	28.04.2020
КТСП-Н гвс t3	1543	64 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		8096 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.


Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 22.12.2019 года, по горячей воде до 24.03.2020 года.


Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Инженер отдела "Энергосбыт" ООО "Жилищный трест Т.А. Колесникова
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
 Начальник участка Автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
(должность, фамилия, номер телефона)

06.10.17. 
 Дата Подпись


 Дата Подпись

05.10.17. 
 Дата Подпись