

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3225

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 86 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Нансена 86.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: Содружество (S=261,9 м²)

Состав оборудования :

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2579	1036 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2016	21.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201017490	44607 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201017420	40180 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н t1	34678	62 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34678	45 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181428	4,8 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181372	4,9 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201018166	4660 т	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
КТСП-Н гвс t3	181	58 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		7826 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 20.12.2019 г., по горячей воде до 20.12.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись