


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "01" июня 2017г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 2017г.  
 10.08.2017

**АКТ № 997.**

**допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Орджоникидзе 6Б (под. 1).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе 6Б.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание:

Субабоненты: снп Бахтин Д.А., пом. 36, 37 (S=89,4 м<sup>2</sup>, S=101,3 м<sup>2</sup>).

в следующем составе оборудования :

подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	0525	571 Гкал	на приборе 1 шт.	30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 65 Т1	201017786	34877 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017773	33159 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	34758	61 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КТСП-Н t2	34758	51 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181687	6,4кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181605	5,3кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201018076	1108 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1538	60 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		3247 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года

<b>По тепловой энергии</b>	<b>допускается</b>	<b>До начала отопительного периода 2017-2018 г.г.</b>
<b>По горячей воде</b>	<b>допускается</b>	<b>До 30.11.2019г.</b>

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)


**Представитель монтажной организации**


ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


**Энергоснабжающей организации**


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)


  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_