


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "02" мая 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 " " " 2017г.

АКТ № 909.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Орджоникидзе 7 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Орджоникидзе 7.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: Фонд социальной защиты населения НПП (S=248 м²). Губернские аптеки (S=260,5 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2572	637 Гкал	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 50 T1	201017471	21270 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 50 T2	201017413	19314 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н t1	34832	63 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34832	57 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	190527	5,2 кгс/см ²		27.07.2016	27.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	185831	5,3 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201018063	11445 т	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1513	62 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		3247 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 22.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов
 (должность, фамилия, номер телефона)

16.08.17 
 Дата Подпись

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Дата Подпись

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»
 Цалко Ю.П.
 "06" 08 2017 г.