

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3231
Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Орджоникидзе 7 (под. 1-3).

по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе 7.
(наименование потребителя)
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: Фонд социальной защиты населения НПП (S=248 м²). Губернские аптеки (S=260,5 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2572	748 Гкал	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201017471	28071 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201017413	25232 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н t1	34832	59 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34832	48 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	190527	5,2 кгс/см ²		27.07.2016	27.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	185831	5,3 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201018063	12554 т	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1513	55 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		5858 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.




Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 23.12.2019 г., по горячей воде до 23.12.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата		Подпись
Дата		Подпись
Дата		Подпись