

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"10" марта 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович
2017г.

АКТ № 457.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Павлова 19 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Павлова 19.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным
постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты: ГПК "Губернские аптеки" Аптека № 330" (S=992,2 м²)

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1549	926 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 50 T1	201012862	14949 т	на приборе 1 шт.	30.04.2015	30.04.2019
МФ Ø 50 T2	201016147	4247 т	на приборе 1 шт.	28.11.2015	28.11.2019
КТСП-Н t1	35254	74 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	35254	64 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171289	6,5 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171225	6,5 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		3684 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1549	354 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 50 T1	201012858	13195 т	на приборе 1 шт.	30.04.2015	30.04.2019
МФ Ø 50 T2	201020497	13138 т	на приборе 1 шт.	30.08.2016	30.08.2020
КТСП-Н t1	35243	74 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	35243	64 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171319	6,5 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171244	5,8 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		3684 ч			
			Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2120	863 Гкал			
МФ Ø 65 Т1	201016110	35101 т	на приборе 1 шт.	12.01.2016	12.01.2020
МФ Ø 65 Т2	201015933	27621 т	на приборе 1 шт.	28.11.2015	28.11.2019
КТСП-Н t1	34709	74 °С	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
КТСП-Н t2	34709	64 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171255	6,5 кгс/см²		20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171311	5,8 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201019789	7307 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013932	2662 т	на приборе 1 шт.	28.07.2016	28.07.2020
КТСП-Н гвс t3	3219	67 °С	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н гвс t4	3219	60 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		3684 ч	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 апреля 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 11.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____