


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения допуска
 "03" декабря 2016г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2016г.
 13.12.2016

АКТ № 2612.

допуска в эксплуатацию узла учёта холодной воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учёта холодной воды у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Павлова 20А (под. 1-2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Павлова 20А.
 холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-3	2529		на приборе 1 шт.	03.04.2016	03.04.2020
МФ (тип 1)	201014308	1441 м ³	на приборе 1 шт.	17.07.2015	17.07.2019
КОРУ (тип Р1)	171086	6,4 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
часы работы		3842 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-3	2527		на приборе 1 шт.	03.04.2016	03.04.2020
МФ (тип 1)	201013913	1447 м ³	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
КОРУ (тип Р1)	171097	6,4 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
часы работы		3842 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года.

По х	воде	допускается	до 10.07.2019 г.
------	------	-------------	------------------

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Начальник филиала ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник филиала ООО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "ТерСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер группы отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись