


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "21" ноября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 " 9. 1 2. 2016 " 2016г.

АКТ № 2549.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 3А (п. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
 по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 3А.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2301	203 Гкал	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201003533	20809 т	на приборе 1 шт.	18.04.2015	18.04.2019
МФ Ø 50 Т2	201016160	20291 т	на приборе 1 шт.	28.11.2015	28.11.2019
КТСП-Н t1	15296	91 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15296	78 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181790	5,2кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181804	4,8кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201016009	538 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015	25.11.2019
КТСП-Н гвс t3	1428	91 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		2945 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 декабря 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2016-2017 г.г.
По горячей воде	допускается	До 25.11.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____