


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 27 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 2017 г.  
 27.09.2017

**АКТ № 2166**

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 3А (п. 1-3).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 3А.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2301	788 Гкал	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201003533	65492 т	на приборе 1 шт.	18.04.2015	18.04.2019
МФ Ø 50 Т2	201016160	63157 т	на приборе 1 шт.	28.11.2015	28.11.2019
КТСП-Н t1	15296	56 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15296	46 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181790	5,7 кгс/см <sup>2</sup>		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181804	5,8 кгс/см <sup>2</sup>		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201016009	1310 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015	25.11.2019
КТСП-Н гвс t3	1428	56 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		10600 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 18.04.2019 г., по горячей воде до 25.11.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Представитель КОС  
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_