

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 03 мая 2018 г. 11 : 43

АКТ № 889

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 3А (п. 1-3).

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 3А.
(наименование потребителя)
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2301		на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
МФ Ø 32 гвс ТЗ	201016009	1602 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015	25.11.2019
КТСП-Н гвс ТЗ	1428	61 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		15830 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч 2 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме

Коммерческий учет горячей воды ведется по приборам учета до 25.11.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 И. о. главный инженер ООО "УК"Город" Ф.Б. Исеев
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Еременко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись 

Дата Подпись 

Дата Подпись 

Дата Подпись 