


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "19" сентября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 "19.09.2016" 2016г.

АКТ № 1575.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Советская, 14 (под.1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Советская, 14.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: МУ "Управление соц. Политики".

в следующем составе оборудования :

подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2404	188 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2016.	21.03.2020.
МФ Ø 65 Т1	201017871	4829 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016.	25.03.2020.
МФ Ø 65 Т2	201017337	4375 т	на приборе 1 шт.	19.03.2016.	19.03.2020.
КТСП-Н т1	34719	56 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015.	16.12.2019.
КТСП-Н т2	34719	44 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015.	16.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	181548	5,4 кгс/см ²		30.11.2015.	30.11.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	181547	5,6 кгс/см ²		30.11.2015.	30.11.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201017737	1039 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016.	22.03.2020.
КТСП-Н гвс т3	222	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
часы работы		1896 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т.ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 октября 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 28.01.2020 г.

Представители:




Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____
