

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3150
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Советская, 14 (под.1-4).

по адресу: _____ (наименование потребителя)
 г. Норильск, ул. Советская, 14.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: МУ "Управление соц. Политики".

Состав оборудования :

подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2404	1574 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2016.	21.03.2020.
МФ Ø 65 Т1	201017871	62226 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016.	25.03.2020.
МФ Ø 65 Т2	201017337	57178 т	на приборе 1 шт.	19.03.2016.	19.03.2020.
КТСП-Н t1	34719	56 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015.	16.12.2019.
КТСП-Н t2	34719	44 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015.	16.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	181548	5,4 кгс/см²		30.11.2015.	30.11.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	181547	5,6 кгс/см²		30.11.2015.	30.11.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201017737	5961 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016.	22.03.2020.
КТСП-Н гвс t3	222	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
часы работы		10259 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 16.12.2019 г., по горячей воде до 28.01.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 _____
 Дата Подпись
 29.11.17 _____
 Дата Подпись

 Дата Подпись