

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3273

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Строителей 15 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Строителей 15.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Кондрат С.И. (S=205,9 м²). ООО "Торгпром" (S=411,6 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 3

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|-------------------|------------|
| | | | | | |
| ВКТ-9 | 3311 | 596 Гкал | на приборе 1 шт. | 27.07.2016 | 27.07.2020 |
| МФ Ø 65 Т1 | 201018511 | 32537 т | на приборе 1 шт. | 22.04.2016 | 22.04.2020 |
| МФ Ø 65 Т2 | 201017761 | 30105 т | на приборе 1 шт. | 24.03.2016 | 24.03.2020 |
| КТСП-Н t1 | 15311 | 59 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.2019 |
| КТСП-Н t2 | 15311 | 47 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 192800 | 0,0 кгс/см² | | 05.09.2016 | 05.09.2021 |
| КОРУНД-ДИ Р2 | 192802 | 6,3 кгс/см² | | 05.09.2016 | 05.09.2021 |
| МФ Ø 25 гвс Т3 | 201021021 | 2401 т | на приборе 1 шт. | 09.09.2016 | 09.09.2020 |
| КТСП-Н гвс t3 | 1643 | 55 °С | на приборе 1 шт. | 24.03.2016 | 24.03.2020 |
| часы работы | | 6492 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. | шт. на зап. арм.) | |

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 01.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Гл. инженер ООО "СеверныйБыт" С.В. Фролов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

06.09.17
 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____