

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"01" января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"
И.В. Жданович
2018г.
20.02.2018

АКТ № 112
ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 7 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская 7.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: МУП "КОС" (S=36,2 м²). ИП Гулиев (S=81,7 м²)

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8391	22 Гкал	на приборе 1 шт.	04.12.2017	04.12.2021
МФ Ø 80 Т1	201013072	1187 т	на приборе 1 шт.	14.05.2015	14.05.2019
МФ Ø 80 Т2	201013386	1158 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	15298	65 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15298	51 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181758	4,8 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181771	4,6 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201015875	41 т	на приборе 1 шт.	20.11.2015	20.11.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201016025	0 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015	25.11.2019
КТСП-Н гвс t3	8975	64 °С	на приборе 1 шт.	10.06.2015	10.06.2019
КТСП-Н гвс t4	8975	55 °С	на приборе 1 шт.	10.06.2015	10.06.2019
часы работы		48 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 14.05.2019 г., по горячей воде до 10.06.2019 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____