

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "30" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 " " " " 2017г.
 19.07.2017

АКТ № 96.

ввода в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 8 (под. 1-5).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Талнахская 8.

и проверена комплектность необходимой технической документации для ввода узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: Молодежный центр (S=237,7 м²). Бытовка бывший "Энерготех"

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1965		на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 32 В1	201016047	9905,684 м ³	1 шт. на приборе.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	190601	6,4 кгс/см ²		27.07.2016	27.07.2020
часы работы		10838,20 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2106		на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 32 В1	201015998	8098,445 м ³	1 шт. на приборе.	25.11.2015	25.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181802	6,4 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
часы работы		10835,90 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2161		на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 32 В1	201007707	10304,354 м ³	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181738	6,4 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
часы работы		10860,58 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017г.

По холодной воде	допускается	до 25.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "ЖКС" С.Н. Перегонцев

(должность, фамилия, номер телефона)



Дата

Подпись

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)




Дата

Подпись

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)




Дата

Подпись

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)



Дата

Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)



Дата

Подпись