


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "05" декабря 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 "13/12.2016" 2016г.

**АКТ № 2617.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 8 (под. 1-5).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская 8.  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Субабоненты: Молодежный центр (S=237,7 м<sup>2</sup>). Бытовка бывший "Энерготех".

в следующем составе оборудования:

ТС тех. Этаж. ГВС подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2106	1233 Гкал	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 150 Т1	201013869	83960 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 150 Т2	201013580	79012 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н t1	8899	78 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	8899	59 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170788	6,5 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181739	6,3 кгс/см <sup>2</sup>		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201016175	11120 т	на приборе 1 шт.	03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014423	10483 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15235	62 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15235	57 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		4860 ч			
				Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

ГВС Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1965		на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 50 гвс Т3	201008951	12090 т	на приборе 1 шт.	18.04.2015	18.04.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013987	12759 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15237	78 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15237	59 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		4860 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2161		на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 50 гвс Т3	201012878	7169 т	на приборе 1 шт.	30.04.2015	30.04.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014310	9397 т	на приборе 1 шт.	17.07.2015	17.07.2019
КТСП-Н гвс t3	8988	78 °С	на приборе 1 шт.	10.06.2015	10.06.2019
КТСП-Н гвс t4	8988	59 °С	на приборе 1 шт.	10.06.2015	10.06.2019
часы работы		4860 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года

<b>По тепловой энергии</b>	<b>допускается</b>	<b>До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.</b>
<b>По горячей воде</b>	<b>допускается</b>	<b>До 18.04.2019 г.</b>

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

**Представитель КОС**  
Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

**Представитель монтажной организации**  
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

**Энергоснабжающей организации**  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

**Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко**  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_