


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "30" сентября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 02.11.2016 2016г.

АКТ № 1724.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 22 (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Талнахская 22.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Башмачок". Заповедник "Путоранский".

в следующем составе оборудования:

ТС Тех. Этаж. ГВС подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1299	298 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 150 T1	201013877	9225 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 150 T2	201013593	8055 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н t1	36070	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36070	45 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181664	6,4 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181665	6,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201007836	2915 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	261	58 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		2260 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 октября 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник УниА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____

Зам. м. инженера по энергоснабжению  *Сергей В.М.*