

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "03" октября 2017 г.

**АКТ № 2309.**  
 периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя у потребителя

**ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 67 (под. 1).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская 67.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, теплоносителя в результате чего установлено:

*узел коммерческого учёта*

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты: ООО "Город-Н" (S=192,73 м²). Пустующие помещения (S=95,9 м²)

Состав оборудования:

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4546	499 Гкал	на приборе 1 шт.	16.11.2016	16.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201017927	22767 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017754	21312 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	34805	63 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	34805	47 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	187996	6,0 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	190580	6,0 кгс/см²		27.07.2016	27.07.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201018554	2146 т	на приборе 1 шт.	28.04.2016	28.04.2020
КТСП-Н гвс t3	1509	61 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		5034 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 22.12.2019 года, по горячей воде до 24.03.2020 года.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Инженер отдела "Энергосбыт" ООО "Жилищный трест Т.А. Коласникова  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель МУП "КОС"**

Начальник участка Автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85  
(должность, фамилия, номер телефона)

06.10.17  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 05.10.17  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_