

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3248
Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Хантайская 13 (под. 1-3).

(наименование потребителя)
по адресу: г. Норильск, ул. Хантайская 13.
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Соловьев А.П. (S=231,9 м², S=257,5 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2479	829 Гкал	на приборе 1 шт.	20.03.2016	20.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201011671	61361 т	на приборе 1 шт.	23.04.2015	23.04.2019
МФ Ø 50 Т2	201016153	63955 т	на приборе 1 шт.	28.11.2015	28.11.2019
КТСП-Н t1	34962	59 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34962	45 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170790	5,2 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	170784	5,3 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201016017	4277 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015	25.11.2019
КТСП-Н гвс t3	170	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		10852 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 23.04.2019 г., по горячей воде до 23.04.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись