

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
01 сентября 2017 г. 11 : 43

### АКТ № 3253

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Хантайская 21 (под. 1).**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Хантайская 21.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4550	139 Гкал	на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201015976	7359 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
МФ Ø 65 Т2	201015938	6739 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
КТСП-Н t1	34703	59 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34703	48 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171226	6,8 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2016	16.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	171233	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2016	16.07.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201016056	903 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
КТСП-Н гвс t3	216	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		2895 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 26.11.2019 г., по горячей воде до 26.11.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмов т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись