

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
9 апреля 2018 г. 11 : 43

АКТ № 662
Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя
ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Хантайская 27 (под. 1-2).

по адресу: _____
(наименование потребителя и его абонентский номер)
г. Норильск, ул. Хантайская 27.
холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ДТДМ (S=309,3 м²). Упр. Имущества (S=309,3 м²).

ООО"Нордсервис" (быт. Помещения) (S=14,5 м²)

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1660		на приборе 1 шт.	09.11.2017	09.11.2021
МФ Ø 32 В1	201013525	3709 м ³	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181596	6,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		3701 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного , узел учёта допускается к эксплуатации до 03.07.2019 г.





Представители:

Ответственный представитель потребителя
Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата		Подпись
Дата		Подпись
Дата		Подпись
Дата		Подпись