

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "18" апреля 2017г. 10:00

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 " " " 2017г.

**АКТ № 785.**

**допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Хантайская 33 (под. 1-2).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Хантайская 33.  
 холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: МУП "КОС" (S=241,2 м²)

в следующем составе оборудования:

**Подъезд № 1**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1324		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201010579	1245 м³	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171295	6,2 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		6541 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

**Подъезд № 2**


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2433		на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 25 В1	201013907	4264 м³	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171284	6,2 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		6141 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года.

<b>По холодной воде</b>	<b>допускается</b>	<b>до 28.05.2019 г.</b>
-------------------------	--------------------	-------------------------

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

16.08.17  
 Дата  Подпись

**Представитель КОС**  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись


**Представитель монтажной организации**  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Дата  Подпись

**Энергоснабжающей организации**  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 И.Ю. Мирошниченко  
 "16" 08 2017 г.

Дата  Подпись