


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "10" марта 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "19" 03. 2017 2017г.

АКТ № 413.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, пр. Молодежный 21 (под. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, пр. Молодежный 21.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Алиев (S=81,94 м²)

в следующем составе оборудования:

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4665	533 Гкал	на приборе 1 шт.	21.11.2016	21.11.2020
МФ Ø 100 Т1	201014064	24397 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014324	20731 т	на приборе 1 шт.	18.07.2015	18.07.2019
КТСП-Н t1	34819	71 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34819	56 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186890	5,5 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186803	5,0 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201016533	2930 т	на приборе 1 шт.	30.12.2015	30.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201017034	943 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
КТСП-Н гвс t3	15228	71 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15228	67 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		924 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Гл. Инженер К.Н. Бариллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____
