


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 06 октября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 10.11.2017 2017 г.

АКТ № 2405
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, пр. Молодежный 21 (под. 1).

(наименование потребителя)
 по адресу: г. Норильск, пр. Молодежный 21.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Алиев (S=81,94 м²)

в следующем составе оборудования :

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4665	1879 Гкал	на приборе 1 шт.	21.11.2016	21.11.2020
МФ Ø 100 Т1	201014064	91522 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014324	76337 т	на приборе 1 шт.	18.07.2015	18.07.2019
КТСП-Н t1	34819	65 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34819	53 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186890	6,5 кгс/см ²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186803	5,0 кгс/см ²		14.04.2016	14.04.2020
гвс		772 Гкал			
МФ Ø 65 гвс Т3	201016533	16429 т	на приборе 1 шт.	30.12.2015	30.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201017034	4174 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
КТСП-Н гвс t3	15228	64 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15228	58 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		6684 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 11.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.

Представители:
 Ответственный представитель потребителя
 Инженер Колесникова Т.А.

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик


(должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий


(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 