


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "19" августа 2016г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"  
  
 И.В. Жданович  
 "19.08.2016" 2016г.

**АКТ № 1385.**

**допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя**  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. 50-лет Октября, 6а (под.1-2).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. 50-лет Октября, 6а.  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание:

**Субабоненты: Автодорожный надзор.**

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1489	Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015.	28.05.2019.
МФ Ø 80 Т1	201013678	т	на приборе 1 шт.	09.07.2015.	09.07.2019.
МФ Ø 80 Т2	201013357	т	на приборе 1 шт.	28.05.2015.	28.05.2019.
КТСП-Н t1	16951	°С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
КТСП-Н t2	16951	°С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	171701	кгс/см²		07.08.2015.	07.08.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	171666	кгс/см²		07.08.2015.	07.08.2019.
МФ Ø 40 гвс Т3	201008656	12956 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015.	28.05.2019.
МФ Ø 25 гвс Т4	201014426	10012 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015.	19.07.2019.
КТСП-Н гвс t3	17053	54 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
КТСП-Н гвс t4	17053	23 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
часы работы		6576 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 сентября 2016 года

<b>По тепловой энергии</b>		
<b>По горячей воде</b>	допускается	До 28.05.2019 г.

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_