

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 20 ноября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3025**  
**Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя**  
**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. 50-лет Октября, 6а (под.1-2).**

(наименование потребителя)  
 по адресу: г. Норильск, ул. 50-лет Октября, 6а.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** **соответствует**  
соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

**Субабоненты: Автодорожный надзор.**

Состав оборудования:

Подъезд № 2

| Тип прибора    | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы                             | Дата поверки |             |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------|
| ВКТ-9          | 6082            | 410 Гкал                            | на приборе 1 шт.   | 02.08.2017   | 02.08.2021  |
| МФ Ø 80 T1     | 201013678       | 29651 т                             | на приборе 1 шт.   | 09.07.2015.  | 09.07.2019. |
| МФ Ø 80 T2     | 201013357       | 28639 т                             | на приборе 1 шт.   | 28.05.2015.  | 28.05.2019. |
| КТСП-Н t1      | 16951           | 88 °С                               | на приборе 1 шт.   | 22.07.2015.  | 22.07.2019. |
| КТСП-Н t2      | 16951           | 60 °С                               | на приборе 1 шт.   | 22.07.2015.  | 22.07.2019. |
| КОРУНД-ДИ Р1   | 171701          | 4,5 кгс/см <sup>2</sup>             |  | 07.08.2015.  | 07.08.2019. |
| КОРУНД-ДИ Р2   | 171666          | 4,1 кгс/см <sup>2</sup>             |  | 07.08.2015.  | 07.08.2019. |
|                |                 | 182                                 |  |              |             |
| МФ Ø 40 гвс T3 | 201008656       | 4098 т                              | на приборе 1 шт.   | 28.05.2015.  | 28.05.2019. |
| МФ Ø 25 гвс T4 | 201014426       | 3437 т                              | на приборе 1 шт.   | 19.07.2015.  | 19.07.2019. |
| КТСП-Н гвс t3  | 17053           | 87 °С                               | на приборе 1 шт.   | 22.07.2015.  | 22.07.2019. |
| КТСП-Н гвс t4  | 17053           | 74 °С                               | на приборе 1 шт.   | 22.07.2015.  | 22.07.2019. |
| часы работы    |                 | 1785 ч                              |  |              |             |
|                |                 |                                     | Всего установлено пломб: 17 шт. (в т. ч. 8 шт. на зап. арм.) |              |             |

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 \_\_\_\_\_  
 Дата Подпись

29.11.17 \_\_\_\_\_  
 Дата Подпись

А.Н. Ерёменко \_\_\_\_\_  
 Дата Подпись