


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "22" сентября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 2016г.

АКТ № 1639.

повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. 50-лет Октября, 6а (под.1-2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. 50-лет Октября, 6а.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: Автодорожный надзор.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1489	1318 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015.	28.05.2019.
МФ Ø 80 Т1	201013678	77779 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015.	09.07.2019.
МФ Ø 80 Т2	201013357	74262 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015.	28.05.2019.
КТСП-Н t1	16951	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
КТСП-Н t2	16951	47 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	171701	4,1 кгс/см ²		07.08.2015.	07.08.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	171666	3,5 кгс/см ²		07.08.2015.	07.08.2019.
МФ Ø 40 гвс Т3	201008656	15119 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015.	28.05.2019.
МФ Ø 25 гвс Т4	201014426	11880 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015.	19.07.2019.
КТСП-Н гвс t3	17053	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
КТСП-Н гвс t4	17053	52 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
часы работы		7392 ч			
			Всего установлено пломб: 17 шт. (в т. ч. 8 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 октября 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 