


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "27" декабря 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2016г.
 03.02.2017

АКТ № 2876.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Анисимова 5 (под. 1-6).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

г. Норильск, ул. Анисимова 5.

по адресу:

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2031	124 Гкал	на приборе 1 шт.	15.01.2016	15.01.2020
МФ Ø 800 Т1	201013944	6411 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013740	6225 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t1	16904	88 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16904	74 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171675	6,5 кгс/см ²		06.08.2015	06.08.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171617	6,3 кгс/см ²		24.07.2015	24.07.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201013203	616 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КТСП-Н гвс t3	4572	82 °С	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
часы работы		2121 ч			
			Всего установлено пломб: 15 шт. (в т. ч. 6 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____