

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3110

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого 10 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого 10.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты:

Состав оборудования:

Тех. Этаж.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4670	742 Гкал	на приборе 1 шт.	22.11.2016	22.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201013760	27090 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201015930	20908 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015	25.11.2019
КТСП-Н t1	15333	55 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15333	48 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192648	5,5 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2020
КОРУНД-ДИ Р2	181539	5,5 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201013424	7278 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201019487	1762 т	на приборе 1 шт.	12.07.2016	12.07.2020
КТСП-Н гвс t3	3097	48 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3097	38 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		5177 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 01.07.2019 г., по горячей воде до 03.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 _____
 Дата Подпись

29.11.17 _____
 Дата Подпись

А.Н. Ерёменко _____
 Дата Подпись