


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
14 марта 2018 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович
" 03 03 2018 " 2018г.

АКТ № 352

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 17 (под.1-5).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 17.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: "Энергосбыт" АО "НТЭК", ИП Пантюхова И.В., МВПОО "Лига страйкбола".

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 3

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------|
| ВКТ-9 | 2165 | | 1 шт. на приборе. | 05.02.2016. | 05.02.2020. |
| МФ Ø 32 В1 | 201018087 | 14323 м ³ | 1 шт. на приборе. | 28.03.2016. | 28.03.2020. |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 181576 | 6,4 кгс/см ² | | 30.11.2015 | 30.11.2019 |
| часы работы | | 12465 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.) | | |

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 05.02.2020 г.





Представители:

Ответственный представитель потребителя
Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)


Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____