


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "04" апреля 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "19.04.2017" 2017г.

АКТ № 690.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 39А (под. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 39А.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Отдел МВД России по г. Норильску (S=52,4 м²). ИП Кулимова И.А. (S=3034, м²)

в следующем составе оборудования:

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3266	48 Гкал	на приборе 1 шт.	08.07.2016	08.07.2020
МФ Ø 100 Т1	201014476	1750 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013636	1464 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	34833	71 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34833	56 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192769	5,2 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186875	5,2 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201017947	255 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т4	201017029	62 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
КТСП-Н гвс t3	3162	71 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3162	67 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		2574 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 08.02.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Гл. Инженер К.Н. Бариллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____