

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"10" марта 2017г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович
2017г.

АКТ № 492.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская 10 (под. 1-5).

по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская 10.
(наименование потребителя и его абонентский номер)

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ФГУ "Иннокентьевская КЭЧ района" (S=126,2 м²). ИП Кашкан (S=123,0 м²).

Пустующие помещения (S=143,88 м²). ИП Бакунин (S=245,7 м²). Колледж искусств (S=2478,3 м²).

Мастерская плотников (S=295,5 м²). Участок сантехочистки (S=213 м²)

в следующем составе оборудования:

подъезд 3

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|--|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|
| | | | | | |
| ВКТ-9 | 1321 | | на приборе 1 шт. | 28.05.2015 | 28.05.2019 |
| МФ Ø 32 В1 | 201017577 | 4891 м ³ | на приборе 1 шт. | 23.03.2016 | 23.03.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 188062 | 6,4 кгс/см ² | | 27.05.2016 | 27.05.2020 |
| часы работы | | 3033 ч | | | |
| Всего установлено пломб: 6 шт. (в т.ч. 4 шт. на зап. арм.) | | | | | |

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

| | | |
|------------------|-------------|------------------|
| По холодной воде | допускается | до 28.05.2019 г. |
|------------------|-------------|------------------|

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Гл. Инженер К.Н. Бариллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____