

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3157

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская 10 (под. 1-5).

по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская 10.
(наименование потребителя)
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

КГБ ПОУ "Норильский колледж искусств" - до УУ МКД.

Субабоненты: ФГУ "Иннокентьевская КЭЧ района" (S=126,2 м²). ИП Кашкан (S=123,0 м²).

Пустующие помещения (S=143,88 м²). ИП Бакунин (S=245,7 м²).

Мастерская плотников (S=295,5 м²). Участок сантехочистки (S=213 м²)

Состав оборудования:

подъезд 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1321	1168 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 80 Т1	201017119	55498 т	на приборе 1 шт.	16.03.2016	16.03.2020
МФ Ø 80 Т2	201013344	51328 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	34815	58 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	34815	46 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188058	6,1 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	188025	5,1 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
МФ Ø 40 гвс Т3	201017153	4455 т	на приборе 1 шт.	19.03.2016	19.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1587	52 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		6911 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.


Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Инженер ООО "Жилтрест" Колесникова Т.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

1.12.17 _____
 Дата Подпись

_____ 
 Дата Подпись

_____ 
 Дата Подпись