

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 18 декабря 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3504**

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 23 (под. 1).**

(наименование потребителя)  
 по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов 23.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Мехдиев (S=21,6 м²).

Состав оборудования:

подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1421	4757 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 100 Т1	201014485	104132 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013954	52727 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н t1	36183	71 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36183	56 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	190620	5,1 кгс/см²		26.07.2016	26.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186548	4,4 кгс/см²		16.04.2016	16.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201016748	23377 т	на приборе 1 шт.	18.02.2016	18.02.2020
МФ Ø 32 гвс Т4	201018065	11026 т	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
КТСП-Н гвс t3	3056	69 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3056	58 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		10348 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т.ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.**

**Представители:**  
 Ответственный представитель потребителя  
 Инженер ООО "Жилтрест" Колесникова Т.А.  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

17.01.18  
 Дата Подпись  
 Дата Подпись  
 Дата Подпись